

Unidad Provincial de Subejecución (UEP) del Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

PRESTAMO BID 2853/OC-AR

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD FORESTAL

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA Y SIN CONSULTA N° 2

OBRA: "Construcción y puesta en operación de centro de afilado Virasoro, provincia de Corrientes".

LPN No 09/2018

• **CONSULTA N° 01**

Especificar capacidad de las tomas, dimensiones de los cables (depende de las máquinas a enchufar en los mismos) y tipo de caños (PVC, metálicos).


RESPUESTA: Con respecto a las instalaciones eléctricas, capacidad de tomas, dimensiones de los cables etc..., se puede leer en la pag 23 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares donde dice que el contratista será el responsable de la ejecución del proyecto ejecutivo tanto para instalaciones sanitarias como eléctricas.

• **CONSULTA N° 02**

Modelo de luminarias, interiores y exteriores.

RESPUESTA: El modelo, cantidad y ubicación de las luminarias interiores se encuentran especificadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y en el plano donde se realiza un detalle de la instalación eléctrica.

El modelo de las luminarias exteriores será "Tortuga PVC E27" con visera semicircular negra o similar. Cantidad 18 (dieciocho).



- **CONSULTA N° 03**

Toma de energía eléctrica, o si se cotiza desde el tablero principal, es decir, no se considera acometida.

RESPUESTA: La toma de energía eléctrica debe considerarse desde la acometida.

- **CONSULTA N° 04**

¿Bandejas, se consideran en todo el recorrido?

RESPUESTA: Las bandejas para la instalación eléctrica se consideran en todo el recorrido.

- **CONSULTA N° 05:**

¿El cerco, es solo cerco de obra?

RESPUESTA: El cerco deberá ser el cerco de obra.

- **CONSULTA N° 06**

El tipo de piso de madera a cotizar deberá ser fenólico o entablonado?

RESPUESTA: El piso de madera deberá ser del tipo fenólicos.

- **CONSULTA N° 07**

¿Las únicas instalaciones sanitarias a realizar son para la bacha ubicada en el pañol?

RESPUESTA: Las instalaciones sanitarias son tanto para la bacha ubicada en el pañol como para los baños que se encuentran dentro del centro de afilados. La canilla de servicio se encuentra fuera de los baños con la nomenclatura LL.P.


ACLARACIÓN N° 01: Las letras corpóreas se encuentran detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares en las páginas 24 y 25.

ACLARACIÓN N° 02: Carpinterías

•Ventanas: todas serán de aluminio blanco.

•Puertas: marcos de aluminio pre pintados de color blanco. Hojas de abrir de placa de madera color blanco.

ACLARACIÓN N° 03: Tanto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, como en el Especificaciones Técnicas Particulares se menciona que los cálculos y otros detalles necesarios para llevar acabo la obra serán responsabilidad del contratista.



Ing. Agr. JORGE A. PEDRE
Subsecretario de Producción
Ministerio de Producción
Corrientes

Ciudad de Corrientes, 17 de enero de 2019.